

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Самара
г. Самара, ул. Балаковская, 45 «А», 443076 телефон: (846) 261-65-12
(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

г.о. Самара
(место составления акта)

« 27 » июля 2017 г.
(дата составления акта)
15:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля(надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 1104

По адресу/адресам: 443083, г. Самара, ул. Промышленности, д. 319
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от 28.06.2017 года № 1104 начальника ОНД и ПР
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
г.о. Самара УНД и ПР ГУ МЧС России по Самарской области (главного государственного
инспектора г.о. Самара по пожарному надзору) Мамыкина Алексея Сергеевича


была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица,
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей «Созвездие» № 131» городского
округа Самара

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
18.07.2017 г. с 11 ч.00 мин. до 12 ч. 00 мин.; 27.07.2017 г. с 14 ч.00 мин. до 15 ч. 00 мин.;

Общая продолжительность проверки: 2 (два) рабочих дня / 2 часа 00 минут
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Самара
(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Самарской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) И.о. директора МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 г.о. Самара Уханова Г.М.
05.07.2017 г. в 10:15 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: старший инспектор ОНД и ПР г.о. Самара УНД и ПР ГУ МЧС
России по Самарской области – государственный инспектор г.о. Самара по пожарному надзору
Попов Евгений Владимирович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;
в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае,
если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: И.о. директора МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 г.о. Самара Уханова Галия Мингалеевна

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов; характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности.	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Лицо, допустившее нарушение.
1	2	3	4
1	У двери левой лестничной клетки № 3 на 3 этаже отсутствует приспособление для самозакрывания.	<p>Нарушение: ППР - п. 33 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», (утверждены постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.) пункт 33 «При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.»; ФЗ № 123 ст.89 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года, одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года), СП1.13130.2009 п.4.2.7 «СП1.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171. Зарегистрирован Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии) пункт 4.2.7 «Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом.</p> <p>Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.</p> <p>В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу.</p> <p>Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. Двери этих помещений, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрытие при пожаре.</p> <p>Характеристики устройств самозакрывания дверей, расположенных на путях эвакуации, должны соответствовать усилию для беспрепятственного открывания дверей человеком, относящимся к основному контингенту, находящемуся в здании (ребенок, инвалид и т.п.);» ФЗ № 69 «О пожарной безопасности», (Принят Государственной Думой 18 ноября 1994 года) ст.1. В целях настоящего Федерального закона применяются следующие понятия: ...нормативные документы по пожарной безопасности - национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности...; ст. 2. Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности; СНиП 21-01-97* п.6.18* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (введены в действие с 01.01.1998 года постановлением Министерства строительства России от 13.02.1997 г. №18-7) пункт 6.18* «Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом.</p> <p>Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.</p> <p>В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу.</p> <p>Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной</p>	Заместитель директора по АХЧ МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 г.о. Самара Уханова Г.М.

		защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. Двери этих помещений, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрытие при пожаре».	
2	У лестничной клетки № 3 на 1 этаже отсутствует предусмотренная проектной документацией дверь.	Нарушение: ППР п. 24 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», (утверждены постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.) пункт 24 «Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие».	Заместитель директора по АХЧ МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 г.о. Самара Уханова Г.М.
3	В коридоре на 1 этаже отсутствуют предусмотренные проектной документацией двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	Нарушение: ППР п. 24 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», (утверждены постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.) пункт 24 «Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие».	Заместитель директора по АХЧ МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 г.о. Самара Уханова Г.М.
4	В актовом зале места размещения ручных пожарных извещателей не обозначены знаками пожарной безопасности.	Нарушение: ФЗ № 69 «О пожарной безопасности», (Принят Государственной Думой 18 ноября 1994 года) ст.1. В целях настоящего Федерального закона применяются следующие понятия: ...нормативные документы по пожарной безопасности - национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности...; ст. 2. Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности; НПБ 160-97 п.1.1, п.1.2 Нормы пожарной безопасности «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования» (Введены в действие приказом ГУГПС МВД России от 24.07.97г N46, дата введения в действие с 31.07.97г.) пункт 1.1 «Применение сигнальных цветов и знаков пожарной безопасности обязательно для организаций независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности на всей территории Российской Федерации. Выбор вида, типоразмера, количества и мест расположения знаков, а также сигнальных цветов для конкретных условий должен осуществляться в соответствии с настоящими нормами, действующими стандартами, строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности, в порядке реализации мер пожарной безопасности по согласованию с Государственной противопожарной службой (ГПС) МВД России», пункт 1.2 «Сигнальные цвета следует использовать для: обозначения мест размещения пожарной техники, мест нахождения кнопок ручного пуска установок пожарной автоматики, систем противоподымной защиты, мест нахождения средств индивидуальной защиты, самоспасания и т.п.».	Заместитель директора по АХЧ МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 г.о. Самара Уханова Г.М.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

НЕ ВЫЯВЛЕНЫ

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено -----


Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание № 1104/1/1 от 27 июля 2017 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор г.о. Самара по пожарному надзору) капитан внутренней службы Попов Евгений Владимирович

«27» 07 2017 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.о. директора МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 г.о. Самара Уханова Галия Мингалеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«27» 07 2017 г.



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: