



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

443035, г.о. Самара, ул. Нагорная, 136 «А». Телефон: (846) 933-20-38, Факс: (846) 933-07-12
E-mail: Samara@srpov.gosnadzor.ru

Средне - Поволжское управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору
443035, г. Самара, ул. Нагорная, 136А,
телефон: (846) 971-03-42

(Место составления акта)

" 31 " января 2018
(дата составления акта)

14 час.00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Средне-Поволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 09-451-01-18-039-П

По адресу: 443083, г. Самара, ул. Промышленности, 319

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой, выездной проверки юридического лица №4535-Р от 27.11.2017г., подписанного заместителем руководителя Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору И.П. Трохиновым

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей «Созвездие» № 131 городского округа Самара, сокращённое наименование - МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 г.о. Самара, ИНН 6318204568, ОГРН 1026301513512.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » _____ 2018 г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____ часов

« » _____ 2018г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____ часов

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней/56 часов, с 18.01.2018г. по 31.01.2018г.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: должностным лицом Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении внеплановой выездной проверки ознакомлен (ы)
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 г.о. Самара Басис Л.Б. 28.12.2017г. в 14 час. 00 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

Лицо(а), проводившие проверку:

Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС Кукарина Ирина Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении плановой проверки присутствовали: Директор Басис Л.Б., ответственный за электрохозяйство Уханова Г.М.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

- Энергопринимающие устройства МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 г.о. Самара оснащены приборами учета используемых энергетических ресурсов. Приборы учета прошли поверку и опломбированы.

- Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2017-2021 г.г. утверждена директором МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 г.о. Самара 29.12.2017г.

- Обязательное энергетическое обследование МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 г.о. Самара проведено в декабре 2012 года ООО «Средневолжский Центр Энергоаудита», входящим в состав саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Ассоциация энергоаудиторов и энергосервисных компаний Самарской области». По результатам обязательного энергетического обследования составлен энергетический паспорт (рег. № 035-022-1070/2012).

- Журналы приборов учета электроэнергии, тепловой энергии, водоснабжения ведутся.

- Паспорта на средства учета электроэнергии, в которых делаются отметки обо всех ремонтах, калибровках и поверках имеются.

- Мероприятия по рациональному расходованию электрической энергии и мероприятия по энергосбережению выполняются.

- Рациональное расходование топливно-энергетических ресурсов, учет и анализ технико-экономических показателей тепловых энергоустановок обеспечивается.

- Декларация за 2016 год МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 г.о. Самара внесена в Государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (ГИС – «Энергоэффективность»).

- Обслуживание электроустановок осуществляется специализированной организацией ООО «Поволжье-Энерго» согласно договору на техническое обслуживание электросетей и электроустановок от 11.01.2018г. № С8-008.

Выявлены нарушения обязательных требований энергетической безопасности при эксплуатации электрооборудования потребителя

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1.	Назначенные распорядительным документом ответственный за электрохозяйство и заместитель ответственного за электрохозяйство не прошли проверку знаний в установленные сроки.	п.1.2.7. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 г. № 6 (далее - ПТЭЭП)	Заместитель директора по АХЧ МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 г.о. Самара Уханова Г.М.
2	Отсутствует должностная инструкция ответственного за электрохозяйство. Устранено в процессе проверки	п.1.2.6.ПТЭЭП	Заместитель директора по АХЧ МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 г.о. Самара Уханова Г.М.

3	Отсутствует журнал учета электрооборудования с перечислением основного электрооборудования и с указанием их технических данных, а также присвоенных им инвентарных номеров	п. 1.8.2. ПТЭЭП	Заместитель директора по АХЧ МБОУ Лицей «Созвездие» №-131 г.о. Самара Уханова Г.М.
4	Отсутствует перечень инвентарных средств защиты, распределенных между объектами. Устранено в процессе проверки	п. 1.8.2. ПТЭЭП	Заместитель директора по АХЧ МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 г.о. Самара Уханова Г.М.
5	В электрощитовых корпусах отсутствуют утвержденные Перечни средств защиты в соответствии с Нормами комплектования средствами защиты Приложения 8 к Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.	п.п. 1.2.2., 2.2.21., 1.7.3 ПТЭЭП, Приложение 8 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 N 261 п. 1.2.3 Приложение № 8 (далее – ИПИСИЗ)	Заместитель директора по АХЧ МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 г.о. Самара Уханова Г.М.
6	Журнал учета и содержания средств защиты ведется не в соответствии с Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Устранено в процессе проверки	п.п. 1.2.2. ПТЭЭП, Приложение 1 ИПИСИЗ	Заместитель директора по АХЧ МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 г.о. Самара Уханова Г.М.
7	Во всех щитах освещения, на автоматических выключателях, отсутствуют надписи с указанием присоединения и наименованием электроприемников, через них получающих питание.	п.2.12.5. ПТЭЭП.	Заместитель директора по АХЧ МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 г.о. Самара Уханова Г.М.
8	Не проводятся периодические осмотры электротехнических средств работником, ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнал. Устранено в процессе проверки	п. 1.2.2. ПТЭЭП, п. 1.4.3 ИПИСИЗ	Заместитель директора по АХЧ МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 г.о. Самара Уханова Г.М.
9	Отсутствует распоряжение о назначении работников из числа электротехнического персонала, имеющего III группу по электробезопасности, для присвоения группы I. Устранено в процессе проверки	п. 1.4.4. ПТЭЭП Приложение №1 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н, зарегистрированные Минюстом России от 12.12.2013 № 30593	Заместитель директора по АХЧ МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 г.о. Самара Уханова Г.М.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием по-

ложений (нормативных) правовых актов: не выявлено

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена.

(заполняется при проведении выездной проверки)

Кукарина И.В.

(подпись проверяющего)

Басис Л.Б.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Предписание 09-451-01-18-039-П

Распоряжение №4535-Р от 27.12.2017 о проведении плановой выездной проверки юридического лица.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Кукарина И.В.
31.01.2018

Кукарина И.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Директор МБОУ Лицей «Созвездие»
№ 131 г.о. Самара
Басис Л.Б.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 31 ” января 2018

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)